

## Datenschnittstelle REG

Bestell-Nr.: 0575 00

## Systeminformation

Dieses Gerät ist ein Produkt des instabus-EIB-Systems und entspricht den EIBA-Richtlinien. Detaillierte Fachkenntnisse durch instabus-Schulungen werden zum Verständnis vorausgesetzt.

Die Funktion des Gerätes ist softwareabhängig. Detaillierte Informationen, welche Software geladen werden kann und welcher Funktionsumfang sich damit ergibt sowie die Software selbst, sind der Produktdatenbank des Herstellers zu entnehmen.

Planung, Installation und Inbetriebnahme des Gerätes erfolgen mit Hilfe einer von der EIBA zertifizierten Software.

Die Produktdatenbank und die technischen Beschreibungen finden Sie auf der CD Gira Datenpool Bestell-Nr. 1992 10 oder stets aktuell im Internet unter [www.gira.de](http://www.gira.de).



## Gefahrenhinweise

Achtung! Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.


## Funktion

Die Datenschnittstelle ermöglicht die Ankopplung eines PC zur Adressierung, Programmierung und Diagnose von *instabus* EIB-Komponenten. Der *instabus* EIB wird über die Datenschiene ① verbunden. Die serielle Schnittstelle des PC (RS 232) wird über eine Datenleitung (1:1) mit der 9-poligen Sub-D Buchse ② verbunden.

Diese Datenleitung darf eine Länge von 15 m nicht überschreiten.

Zur Vergabe der physikalischen Adresse ist die Programmier Taste ③ zu betätigen. Die rote LED ④ leuchtet auf.

Sie erlischt mit der Übernahme der physikalischen Adresse.



## Technische Daten

Versorgung		
instabus EIB:	21 - 32 V DC	
Leistungsaufnahme:	max. 150 mW	
Übertragungsrate:	9600 Baud	
Anschluss		
instabus EIB:	Druckkontaktgabe über Datenschiene	
PC:	9-polige Sub-D Buchse	

Einbaubreite:	54 mm (3 TE)
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +45 °C
Lager- und Transporttemperatur:	-25 °C bis + 70 °C
Schutzart:	IP 20
Schutzklasse:	III

## Gewährleistung

Wir leisten Gewähr im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

**Bitte schicken Sie das Gerät portofrei mit einer Fehlerbeschreibung an unsere zentrale Kundendienststelle.**

Gira  
Giersiepen GmbH & Co. KG  
**Service Center**  
Dahlienstrasse 12  
D-42477 Radevormwald

---

 Das CE-Zeichen ist ein Freiverkehrszeichen, das sich ausschließlich an die Behörde wendet und keine Zusicherung von Eigenschaften beinhaltet.

Gira  
Giersiepen GmbH & Co. KG  
Postfach 1220  
42461 Radevormwald

Telefon: 02195 / 602 - 0  
Telefax: 02195 / 602 - 339  
Internet: [www.gira.de](http://www.gira.de)