

Voeding 160 mA met geïntegreerde smoorspoel

Best. nr.: 2120 00

Voeding 320 mA met geïntegreerde smoorspoel

Best. nr.: 2122 00

Voeding 640 mA met geïntegreerde smoorspoel

Best. nr.: 2130 00

Voeding 1280 mA met geïntegreerde smoorspoel

Best. nr.: 2138 00

Bedieningsvoorschrift

1 Veiligheidsinstructies




Elektrische apparaten mogen alleen door een elektromonteur worden gemonteerd en aangesloten.

Ernstig letsel, brand of materiële schade mogelijk. Handleiding volledig doorlezen en aanhouden.


Gevaar door elektrische schokken. Bij de installatie en het leggen van de kabels de voor SELV-circuits geldende voorschriften en normen aanhouden.

Deze handleiding is onderdeel van het product en moet door de eindklant worden bewaard.

2 Constructie apparaat



Afbeelding 1: Aanzicht



Afbeelding 2: Voeding 1280 mA – aanzicht

- (1) Aansluiting netvoeding
- (2) LED **Betrieb**, groen
Aan: normaal bedrijf
Knippert: overbelasting of overspanning
Uit: geen netspanning of interne fout
- (3) LED **Überlast**, rood
Aan: overbelasting of kortsluiting op KNX-buslijn of Uitgang **DC 30 V**
- (4) LED **Überspannung**, geel
Aan: overspanning op KNX-buslijn of Uitgang **DC 30 V**
- (5) Uitgang **DC 30 V**
- (6) Uitgang **Bus** voor KNX-buslijn
- (7) LED **Reset**, rood
Knippert snel 2,5 Hz: reset voor 20 seconden
Knippert langzaam 0,25 Hz: permanente reset
- (8) Knop **Reset**
Diagnosemelding bevestigen: kort indrukken, < 0,5 seconden
KNX-buslijn gedurende 20 seconden uitschakelen: tussen 2...4 seconden indrukken
KNX-buslijn permanent uitschakelen: langer dan 4 seconden indrukken
Permanente reset beëindigen: toets indrukken
- (9) Meldcontact voor diagnosemelding
Gesloten: normaal bedrijf
Geopend: na overbelasting, overspanning of bij KNX-spanningsuitval

3 Functie

Systeminformatie

Dit apparaat is een product van het KNX-systeem en voldoet aan de KNX-richtlijnen. Voorwaarde voor een goed begrip is vakkennis opgedaan via KNX-opleidingen.

Bedoeld gebruik

- Voeding van KNX-apparaten met busspanning
- Voeding van apparaten met gelijkspanning
- Montage op montagerail conform EN 60715 in onderverdelers

Producteigenschappen

- Uitgang met geïntegreerde smoring voor voeding van KNX-buslijnen
- Uitgang DC 30 V voor voeding van extra apparatuur

- Nominale stroom willekeurig over uitgangen verdeelbaar
- Reset-toets
- Kortsluitvast
- Overspanningsbestendig
- Nullastbeveiliging
- Geschikt voor gebruik in installaties met noodstroomvoorziening
- Potentiaalvrij meldcontact voor bedrijfs- en diagnosemelding
- Twee identieke voedingen parallel schakelbaar (bij de varianten 160, 320 en 640 mA)

4 Bediening

Diagnosemelding bevestigen

Na een geconstateerde overspanning of een kortsluiting meldt de LED en het meldcontact de event, tot de melding wordt bevestigd.

- Knop reset korter dan 0,5 seconden indrukken.

Functies LED en meldcontact

	LED Betrieb (2), groen	LED Überlast (3), rood	LED Überspannung (4), geel	LED Reset (7), rood	Meldcontact (9)
Normaal be- drijf	aan	uit	uit	uit	gesloten
Reset gedu- rende 20 seconden	aan	uit	uit	knippert 2,5 Hz	gesloten
Permanente reset	aan	uit	uit	knippert 0,25 Hz	gesloten
Overspanning	knippert 0,5 Hz	uit	aan (tot mel- ding is beves- tigd)	uit	geopend (tot melding is be- vestigd)
Overbelas- ting, kortslui- ting	knippert 0,5 Hz	aan (tot mel- ding is beves- tigd)	uit	uit	geopend (tot melding is be- vestigd)
KNX-span- ning uitgeval- len / interne fout	uit	uit	uit	uit	geopend

Tijdens normaal bedrijf is bediening van de voeding niet nodig. De toets (8) is verzonken aangebracht en voorkomt zo per ongeluk bedienen tijdens bedrijf.

Functie reset en toets reset

Bij de reset van een bussegment wordt de uitgangsspanning van de voeding uitgeschakeld. Tegelijkertijd wordt de busleiding kortgesloten, zodat alle aangesloten busapparaten van de busspanning worden vrijgeschakeld.

Buslijn gedurende 20 seconden resetten

- Knop **Reset** (8) tussen 2 ... 4 seconden indrukken.
De busleiding wordt gedurende 20 seconden kortgesloten.

De led **Reset** (7) knippert snel.

Na 20 seconden wordt de busspanning weer ingeschakeld, en de LED **Reset** schakelt uit.

Buslijn permanent resetten

- Knop **Reset** (8) langer dan 4 seconden indrukken.
De busleiding wordt kortgesloten.
De LED **Reset** (7) knippert langzaam.

Permanente reset beëindigen

Voorwaarde; de busleiding is permanent gereset, de LED **Reset** (7) knippert langzaam.

- Drukknop **Reset** (8) indrukken.
De busspanning wordt weer ingeschakeld, en de LED **Reset** schakelt uit.

5 Informatie voor elektrotechnicus



GEVAAR!

Levensgevaar door elektrische schokken.

Apparaat vrijgeschakelen. Spanningvoerende delen afdekken.

5.1 Montage en elektrische aansluiting



GEVAAR!

Elektrische schok bij aanraken van onderdelen die onder spanning staan.

Elektrische schokken kunnen dodelijk letsel tot gevolg hebben.


Voordat werkzaamheden aan het apparaat worden uitgevoerd, moet het worden vrijgeschakeld en moeten spanningvoerende delen in de omgeving worden afgedekt!

Apparaat monteren


Let op het temperatuurbereik. Zorg voor voldoende koeling.

- Het apparaat op montagerail monteren. De aansluitklemmen voor de netspanningsaansluiting (1) moeten boven liggen.

Apparaat op netspanning en bus aansluiten



Afbeelding 3: Aansluitvoorbeeld – netspanning en buslijn



Afbeelding 4: Klembare leidingdoorsnedes

- Netspanning op de klemmen **L** en **N** (1) aansluiten.
- Randaarde **PE** op de klem \perp aansluiten.
- KNX-buslijn op uitgang **Bus** (6) aansluiten.
- Om de busaansluiting tegen gevaarlijke spanningen in de aansluitsector te beschermen moet de afdekkap worden geplaatst.
- i** De totale last van de uitgangen kan willekeurig worden verdeeld. Totale nominale stroom niet overschrijden.
- i** Op de busuitgang geen andere producten aansluiten. De buscommunicatie kan hierdoor worden beïnvloed.
- i** Indien nodig, kan bij de apparaatvarianten 160, 320 en 640 mA een identieke voeding parallel worden geschakeld.


Diagnosemelder aansluiten

De voeding meldt netspanningsuitval, overspanning, overbelasting, kortsluiting en uitval van de KNX-spanning met behulp van een potentiaalvrij contact (9). Een bewakingsinrichting kan de schakeltoestand registreren en voor diagnosedoeleinden doorgeven.

- i** De melduitgang dient allen voor signaleringsdoeleinden en mag niet als lastuitgang worden gebruikt.


Als bewakingsinrichting kan een meldlamp, een meldrelais of bijv. een KNX-binaire ingang, die op een andere KNX-buslijn is aangesloten, worden gebruikt.

- Meldinrichting conform aansluitvoorbeeld (Afbeelding 5) aansluiten.



Afbeelding 5: Toepassingsvoorbeeld – meldlamp voor optische bedrijfsindicatie

- KNX binaire ingang volgens aansluitvoorbeeld (Afbeelding 6) aansluiten.



Afbeelding 6: Toepassingsvoorbeeld – KNX-binaire ingang op hoofdlijn voor registreren en centraal melden van diagnosemeldingen

- i** Let op de bedrading! Kabels voor het meldcontact zodanig installeren, dat geen lussen ontstaan. Lussen kunnen tijdens bedrijf inkoppelen van storspanningen veroorzaken.

- i** Het meldcontact toont een spanningsuitval op de KNX-lijn. Bij parallelgeschakelde voedingen opent het meldcontact alleen wanneer beide voedingen gestoord of uitgeschakeld zijn (bijv. door uitval van de netspanning van beide apparaten). Ook de groene bedrijfs-LED gaat in dat geval pas uit wanneer beide voedingen zijn uitgeschakeld.

Bedrijf met noodstroominstallaties

De voeding kan in combinatie met centraal gevoede noodstroominstallaties worden gebruikt. Hierdoor kunnen in noodbedrijf de werking van de KNX-installatie en de bediening van de belangrijkste functies gewaarborgd blijven.

- i** Wettelijke en normatieve voorschriften voor noodstroom- en noodverlichtingsinstallaties zijn per land verschillend. De gebruiker / ontwerper moet in elk geval controleren of aan de specifieke voorschriften wordt voldaan.

Leidingslengten

Voor KNX-leidingsegmenten en voedingen moeten de volgende regels worden toegepast:

- Busleidinglengte per lijnsegment: max. 1000 m
- Busleidinglengte tussen voeding en KNX-busdeelnemer: max. 350 m
- Busleidinglengte tussen twee KNX-busdeelnemers: max. 700 m

6 Technische gegevens

Nominale spanning	AC 220 ... 240 V ~
Het apparaat kan in het bereik van 180 V AC ... 264 V AC worden gebruikt.	
Netfrequentie	50 / 60 Hz
Verliesvermogen (max. belasting van alle uitgangen)	
Art.nr. 2120 00	max. 1,5 W
Art.nr. 2122 00	max. 1,8 W
Art.nr. 2130 00	max. 2,9 W
Art.nr. 2138 00	max. 6,4 W
Rendement	
Art.nr. 2120 00	ca. 76 %
Art.nr. 2122 00	ca. 84 %
Art.nr. 2130 00	ca. 87 %
Art.nr. 2138 00	ca. 86 %
Nominale spanning DC	DC 240 ... 250 V
KNX	
KNX medium	TP256
Uitgangsspanning bus	DC 28 ... 31 V SELV
Uitgangsstroom	
Art.nr. 2120 00	160 mA (alle uitgangen)
Art.nr. 2122 00	320 mA (alle uitgangen)
Art.nr. 2130 00	640 mA (alle uitgangen)
Art.nr. 2138 00	1280 mA (alle uitgangen)
Kortsluitstroom	
Art.nr. 2120 00	max. 1 A
Art.nr. 2122 00	max. 1 A
Art.nr. 2130 00	max. 1,5 A



Voeding 160 mA, 320 mA, 640 mA, 1280 mA met geïntegreerde smoorspoel

GIRA

Art.nr. 2138 00	max. 3 A
Aansluitwijze bus	Aansluitklem
Parallel bedrijf met identieke voeding	
Art.nr. 2120 00	Ja
Art.nr. 2122 00	Ja
Art.nr. 2130 00	Ja
Art.nr. 2138 00	Nee
Uitgang DC 30 V	
Uitgangsspanning	DC 30 V
Melduitgang	
Schakelspanning AC	AC 12 ... 230 V ~
Schakelspanning DC	DC 2 ... 30 V
Schakelstroom	5 mA ... 2 A
Omgevingstemperatuur	-5 ... +45 °C
Opslag-/ transporttemperatuur	-25 ... +70 °C
Relatieve vochtigheid	max. 93 % (geen condens)
Inbouwbreedte	
Art.nr. 2120 00	72 mm / 4 TE
Art.nr. 2122 00	72 mm / 4 TE
Art.nr. 2130 00	72 mm / 4 TE
Art.nr. 2138 00	108 mm / 6 TE
Aansluitwijze	Aansluitklem
soepel met adereindhuls	0,5 ... 2,5 mm ²

7 Garantie

De wettelijk vereiste garantie wordt uitgevoerd via de vakhandel. Een gebrekkig apparaat kunt u met een omschrijving van de fout aan de betreffende verkoper ((elektrotechnische) vakhandel/ installatiebedrijf) overhandigen of portvrij opsturen. Deze stuurt het apparaat door naar het Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postfach 12 20
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49(0)21 95 - 602-0
Fax +49(0)21 95 - 602-191

www.gira.de
info@gira.de